

Gebäude Arcisstraße 12

Etage	Raum-Nr.	Maximale Personenzahl bei Abstand 2,0 m	Anmerkungen
1. UG	A U25	2	
	A U27	5	
	A U28	7	
	A U26	1	
	A U35	3	
	A U36	3	
	A U37	3	
	A U38	3	
	A U39	3	
	A U40	3	
	A U41	3	
	A U43	3	
	A U44	3	
	A U58	1	
	A U59	1	
	A U60	3	
	A U02	2	
	A U01	2	
EG	A 003	6	
	A 008	3	
	A 009	3	
	A 010	3	
	A 011	3	
	A 012	3	
	A 013	3	
	A 014	20	
	A 021	3	Orgelraum
	A 024	3	Orgelraum
	A 025	1	Orgelraum
	A 026	4	Orgelraum

	A 028	1	Orgelraum
	A 029	7	
	A 031	3	
	A 032	2	
	A 033	24	
	A 040	29	
	A 043	3	
	A 044	3	
	A 045	9	
	A 046	3	
1. OG	A 101	4	
	A 103	6	
	A 105	13	
	A 108	2	
	A 109	3	
	A 110	3	
	A 111	5	
	A 113	3	
	A 114	3	
	A 115	3	
	A 126	3	
	A 127	6	
	A 130	10	
	A 133	1	
	A 134	1	
	A 144	15	
	A 145	3	
	A 151		wird separat noch ausgemessen
2. OG	A 212	12	
	A 221	7	
	A 223	5	
	A 226	2	
	A 227	5	
	A 228	2	
	A 229	3	
	A 230	3	
	A 231	3	
	A 242	6	
	A 243	2	
	A 245	7	
	A 246	3	

Gebäude Luisenstraße 37a

Etage	Raum-Nr.	Maximale Personenzahl bei Abstand 2,0 m	Anmerkungen
UG	L U08	2	
	L U09	4	
	L U10	1	
	L U11	2	
	L U12	2	
	L U13	1	
	L U15	2	
	L U15a	1	
	L U16	2	
	L U16a	1	
	L U17	7	
EG	L 001	4	mit Lüftung Stufe 3
	L 002	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 003	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 004		Lüftung defekt
	L 005	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 006	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 007	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 008	3	mit Lüftung Stufe 3
	L 009	4	mit Lüftung Stufe 3
	L 010/011	11/20	mit Bewegung: 11, ohne Bewegung: 20, mit Lüftung Stufe 3
	L 017	5	mit Lüftung Stufe 3
	L 018	4	mit Lüftung Stufe 3
	L 019	4	mit Lüftung Stufe 3
	Reaktor	15	siehe Extraplan
1. OG	L 101		keine Lüftung vorhanden
	L 111	18	mit Lüftung Stufe 3
	L 115	20	mit Lüftung Stufe 3
	L 119	8	mit Lüftung Stufe 3
	L 120	10	mit Lüftung Stufe 3
	L COA		siehe Extraplan

2. OG	L 214	2	keine Lüftung vorhanden, deshalb: Fenster dauerhaft geöffnet halten
	L 218	12	mit Lüftung Stufe 3
	L 219	9	mit Lüftung Stufe 3
	L 221	9	mit Lüftung Stufe 3
	L 224	9	mit Lüftung Stufe 3
	L 226	6	mit Lüftung Stufe 3

Gebäude C

Etage	Raum-Nr.	Maximale Personenzahl bei Abstand 2,0 m	Anmerkungen
EG	C 009a	12	
	C 009b	15	
	C 007	2	
1. OG	C 102	2	
	C 103	2	
	C 105	1	
	C 106	1	
	C 108	1	
	C 111	1	
	C 115	2	
	C 119	3	
	C 121	3	
	C 122	2	
	C 124	2	

Gebäude Gasteig

Etage	Raum-Nr.	Maximale Personenzahl bei Abstand 2,0 m	Anmerkungen
EG	G 0.101	15	
	G 0.102		keine Lüftung vorhanden
	G 0.103	10	
1. OG	G 1.108	14	+ 3 Personen auf der Bühne
	G 1.116	10	
	G 1.118	10	
	G 1.120	10	
	G 1.122	10	
	G 1.124		keine Lüftung vorhanden
2. OG	G 2.101	3	
	G 2.102	3	
	G 2.103	4	
	G 2.104	4	
	G 2.105	4	
	G 2.106	4	
	G 2.107	4	
	G 2.108	3	
	G 2.109		keine Lüftung vorhanden
	G 2.110	3	
	G 2.111	3	
	G 2.112	4	
	G 2.113	3	
	G 2.115	4	
	G 2.116	5	
	G 2.118	6	
	G 2.119	8	
	G 2.120	6	
	G 2.121	7	
	G 2.122	7	
G 2.124	7		

3. OG	G 3.101	3	
	G 3.102	3	
	G 3.103	3	
	G 3.104	3	
	G 3.105	3	
	G 3.106	3	
	G 3.107	4	
	G 3.108	7	
	G 3.109	3	
	G 3.110	3	
	G 3.111	3	
	G 3.112	3	
	G 3.113	3	
	G 3.114	3	
	G 3.115	7	
	G 3.116	6	
	G 3.117	11	
	G 3.118	8	
	G 3.119	8	
	G 3.120		keine Lüftung vorhanden
4. OG	G 4.105	12	Theorie
	G 4.113	12	Theorie
	G 4.114	7	

Stand: 21.05.2021